

Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana  
p.p. 255

Področje za upravljanje s sredstvi in projekti  
Služba za nadzor infrastrukture  
t 01 474 3501

Naš znak: S25\_006/597/vk  
Ljubljana, 24. 1. 2025

Razvojni center, Planiranje d.o.o. Celje  
Ulica XIV. divizije 14

3000 Celje

### **Zadeva: Podrobnejše usmeritve k prostorskemu aktu: OPPN za sončno elektrarno Unično 1**

Na osnovi vaše vloge št. AGP/RC-50/24 11/15 z dne 13. 11. 2024 (prejeto 22. 1. 2025; knjiženo pod št.: ES25009973), na podlagi prve alineje tretjega odstavka 121. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 199/21, 18/23 – ZDU-1O, 78/23 – ZUNPEOVE, 95/23 – ZIUOPZP in 23/24; krajše ZUreP-3) na podlagi 110. in 112. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 38/24; krajše EZ-2), Uredbe o podelitvi koncesije in načinu izvajanju gospodarske javne službe dejavnost systemskega operaterja prenosa električne energije (Uradni list RS, št. 46/15, 172/21), v skladu s Pravilnikom o pogojih in omejitvah gradenj, uporabe objektov ter opravljanja dejavnosti v območju varovalnega pasu elektroenergetskih omrežij (Uradni list RS, št. 101/10; krajše Pravilnik) vam kot izvajalci prenosne dejavnosti visokonapetostnih vodov sporočamo, da nimamo

#### **PODROBNEJŠIH USMERITEV**

k načrtovanju umestitev proizvodnih naprav za izkoriščanje obnovljivih virov energije (OVE) to je umestitev sončne elektrarne. Območje OPPN zajema zemljišča s parcelnimi števkami 133/3, 134/8, 146, 147, 148, 157, 158, 159, 160, 1536, 1537, vse k.o. 1857 Marno.

#### **O b r a z l o ž i t e v:**


Po pregledu razpoložljivega gradiva na spletni povezavi je bilo ugotovljeno, da predvidena prostorska umestitev sončne elektrarne Unično 1 ne posega v varovalni pas obstoječih in predvidenih visokonapetostnih naprav (DV, KB in RTP) 400 kV, 220 kV oz. 110 kV katere so v pristojnosti Eles.

Predvidena inštalirana moč načrtovane SE Unično 1 bo 2,0 MW. Za delovanje sončne elektrarne bo zgrajen nov priključni 20 kV kablovod do mesta priklopa na DV DOL2 20 kV - DL16 oporišče.

Eles ne upravlja z vsemi elektroenergetskimi objekti. Po omenjenem področju lahko potekajo tudi daljnovodi elektrodistribucijskih podjetij, ki izdajajo mnenja za svoje naprave.

S spoštovanjem,

Postopek vodil  
Vojko Kovač



Področje za upravljanje s sredstvi in projekti  
direktor  
mag. Klemen Dragaš

#### **Prejemniki:**

- naslovnik e-naslov: [aleksandra.gersak@rcpl.si](mailto:aleksandra.gersak@rcpl.si),
- ELES PIPO: CIPO Podlog,
- ELES PUSP: SNI (g. Kovač).