



Štev.: 435/2024-ge
Datum: 20.11.2024

Razvojni center PLANIRANJE CELJE, d.o.o.	
Datum prejema:	Prejemnik:
25. 11. 2024	AGP

Komunalna Hrastnik d.o.o., Cesta 3. julija 7, Hrastnik, **izdaja** na podlagi GZ (Uradni list RS, št. 61/17, 72/17 – popr., 65/20, 15/21 – ZDUOP in 199/21 – GZ-1), 50. člen, Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju občine Hrastnik (UVZ, št. 29/09), Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS št. 24/06 – ZUP – UPB2, 126/07, 65/08), Odloka o oskrbi s pitno vodo na območju občine Hrastnik (UVZ, št. 29/09 in 26/2010), Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju občine Hrastnik (UVZ, št. 29/09), Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo (Uradni list RS, št. 64/12, 64/14, 98/15), Uredbo o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Uradni list RS, št. 98/2015 in 76/17) ter na vlogo Razvojnega centra PLANIRANJE d.o.o. Celje, Ulica XIV. divizije 14, 3000 Celje **naslednje**

USMERITVE

za pripravo OBČINSKEGA PODROBNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA ZA SONČNO ELEKTRARNO UNIČNO 1, ki ga za Občino Hrastnik, Pot Vitka Pavliča 5, 1430 Hrastnik, izdeluje oz. pripravlja Razvojni center PLANIRANJE d.o.o. Celje po pooblastilu pripravljavca Občine Hrastnik in naročnika Rudis d.o.o.

Pri pregledu predosnutka za OBČINSKI PODROBNI PROSTORSKI NAČRT ZA SONČNO ELEKTRARNO UNIČNO 1, št. proj. 50/24 (v nadaljevanju OPPN) z identifikacijsko številko prostorskega akta 4851 (sklep o pripravi OPPN je bil objavljen v Uradnem vestniku Zasavje, št. 15/24.) smo ugotovili, da predvidena sončna elektrarna ne bo priključena na komunalne vode ki so v našem upravljanju in da izgradnja le- te ne posega v varovalne pasove komunalne infrastrukture, ki je v našem upravljanju (vodovod in kanalizacija), da pa trasa predvidenega kablovoda 20 kV za priklop sončne elektrarne SE Unično 1,5 MW, D = cca 550,00 m na odseku od transformatorske postaje 0,4 kV / 20 kV 1600 kVA do vasi Unično oz. priklopa na DV Dol 2 20kV – DL 16 oporišče GJI 30832759 (vir PISO) poteka ob javnem oskrbovalnem vodovodu PEHD DN 110 in požarnem vodovodu PEHD DN 110 za potrebe družbe CEROZ oziroma, da ta vodovoda tudi nekajkrat križa, zato je pri projektiranju potrebno upoštevati naslednje:

- energetski kabli, ki potekajo na manjši ali enaki globini kot vodovod morajo biti odmaknjeni 1,5 m,
- energetski kabli, ki potekajo na večji globini kot vodovod pa morajo biti odmaknjeni 1,0 m,
- minimalni vertikalni odmik pri križanju vodovoda s komunalnimi inštalacijami morajo biti: če poteka cevovod nad:
energetskim kablom mora znašati odmik 0,3 m; če poteka cevovod pod energetskim kablom 0,3 m;

- minimalni odmik se šteje najkrajša razdalja med obodoma cevi kanalizacije in cevovoda oziroma stene kinete in cevovoda oziroma točke na obodu (zaščiti) kabla do oboda cevovoda;
- križanje komunalnih vodov z vodovodom in kanalizacijo naj praviloma poteka pod pravim kotom, kot križanja ne sme biti manjši od 45 stopinj;
- rešitev križanj mora biti v soglasju z upravljalcem obdelana v projektu;
- dokončna ureditev površin mora biti izvedena tako, da znaša zasip nad temenom vodovodnih cevi min. 0,90 m v nepovoznih površinah oz. 1,20 m v vozniških površinah; maksimalni zasip ne sme znašati več kot 1,50 m;
- v varovalnem pasu vodovoda je prepovedano postavljati vse vrste gradbenih objektov ter saditi sadna ali okrasna drevesa in druge trajne nasade, površine pa je potrebno obdelati tako, da je v vsakem času možen dostop do vodovodnih cevi (v primeru zamenjav in eventuelnih poškodb) brez večjih stroškov oz. gradbenih del za upravljalca javnega vodovoda in kanalizacije.
- odmik objektov od vodovoda mora znašati:
 - čisti objekt in oporni zidovi 3 m,
 - greznice, drugi nečisti objekti in deponije z odpadnim in škodljivim materialom 5 m,
 - posamezna drevesa 2 m;

Iz predložene dokumentacije je razvidno, da se bo zagotovilo zbiranje in odvoz odpadkov v skladu z veljavnimi občinskimi predpisi. Nastajanje komunalnih odpadkov ni predvideno. V kolikor bodo nastajali komunalni odpadki bo potrebno zagotoviti ravnanje s komunalnimi odpadki v skladu z Občinskim odlokom.

Vodja komunalnega sektorja:
Ernest Gričar, dipl. inž. gradb.




Direktor:
Matej Kuhar, spec. str.

